

**ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка
Трг братства јединства 40**

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Комисија за јавну набавку наручиоца ЈКП «Комуналпројект» у поступку јавне набавке добара бр. 1.3.6/2019 Бушење истражно-експлоатационог бунара Б-4 са опремањем и потисним цевоводом до црпне станице, врши:

**Измене и допуне бр. 1
Бр. 1178/5**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА

**Бушење истражно-експлоатационог бунара Б-4 са опремањем и потисним
цевоводом до црпне станице**

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 1.3.6/2019

ИЗМЕНА И ДОПУНА БР. 1 - објављена 21.01.2020. год.

РАНИЈЕ ОБЈАВЉЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВИШЕ НЕ ВАЖИ!

Децембар 2019. године

ЈН: 1.3.6/2019

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Сл. гласник РС» бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 1.3.6/2019, бр. 1178/1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1.3.6/2019, бр. 1178/2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

бр. 1178/4

у отвореном поступку за јавну набавку – радова

Бушење истражно-експлоатационог бунара Б-4 са опремањем и потисним цевоводом до црпне станице

ЈН бр. 1.3.6/2019

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, и опис добара, начин спровођење контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок завршетка радова, место испоруке	4
III	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	20
IV	Критеријум за доделу уговора	25
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	26
VI	Образац понуде	36
VII	Образац структура цене са упутством како да се попуни	40
VIII	Модел уговора	65
IX	Образац трошкова припреме понуде	71
X	Образац изјаве о независној понуди	72
XI	Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона	73
XII	Образац изјаве о финансијској гаранцији	74
XIII	Образац - Менично овлашћење	75
XIII-a	Образац - Менично овлашћење	76
XIV	Потврда о обиласку локације	77

Укупно: 77 страна

I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка

Адреса: Трг братства јединства 40

Интернет страница: www.komunalprojekt.rs

Матични број: 08081255

ПИБ: 100495492

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку са циљем закључења уговора о јавној набавци, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.3.6/2019 су радови

Бушење истражно-експлоатационог бунара Б-4 са опремањем и потисним цевоводом до црпне станице

45262220 – Бушење бунара за воду

4. Опис сваке партије ако је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Предметна јавна набавка није обликована по партијама

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Контакт лице и служба

Лице за контакт: Јован Дукић

Е-mail адреса: dukic@komunalprojekt.rs

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 07:00-15:00 часова. Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца

I-a - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.3.6/2019 су радови:

Бушење истражно-експлоатационог бунара Б-4 са опремањем и потисним цевоводом до црпне станице

45262220 – Бушење бунара за воду

**II – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ЗАВРШЕТКА РАДОВА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА**

1. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова

Ред. бр.	Опис	јед. мере	количина
	Истражни радови за дефинисање литолошког стуба		
1.	Припрема и организација радилишта - све према позицији предмера 6.1.1. Обрачун паушално.	пауш.	1,00
2.	Транспорт и постављање гарнитуре за бушење - све према позицији предмера 6.1.2. Обрачун паушално.	пауш.	1,00
3.	Ископ компензационог базена и канала - све према позицији предмера 6.1.3. Обрачун по m ³	m ³	15,00
4.	Бушење истражне бушотине - све према позицији предмера 6.1.4. Обрачун по m	m	300,00
5.	Гранулометријске анализе - све према позицији предмера 6.1.4. Обрачун по ком.	ком	6,00
6.	Каротажна мерења у бушотини (Sp, Ln, Sn, Gama и T) до дубине од 300 m - све према позицији предмера 6.1.4. Обрачун по m	m	300,00
	Бушење истражно-експлоатационог бунара Б-4		
7.	Припрема и организација радилишта - све према позицији предмера 6.2.1. Обрачун паушално.	пауш	1,00
8.	Транспорт и постављање гарнитуре за бушење - све према позицији предмера 6.2.2. Обрачун паушално.	пауш	1,00
9.	Ископ компензационог базена и канала - све према позицији предмера 6.2.3. Обрачун по m ³	m ³	200,00
10.	Бушење и уградања заштитне колоне, -све према позицији предмера 6.2.4. Обрачун по m	m	20,00
11.	Бушење бунарске бушотине Ø820 mm до дубине 265 m - све према позицији предмера 6.2.5.	m	265,00

	Обрачун по m		
12.	Набавка и уградња челичне бунарске конструкције: Експлоатациона колона и међуфилтер, од челичних цев, Ø 323/7,1mm, у интервалу +0,5 m до 218 m и 234-246 m - све према позицији предмера 6.2.6. Обрачун по m	m	230,50
13.	Филтерски део –тип "Гаврилко" Ø323/7,1 ситом 0,4 x 0,4 mm у интервалима 36-66 m и 246-258 m - све према позицији предмера 6.2.6. Обрачун по m	m	28,00
14.	Таложник, челична цев, Ø 323,9/7,1 mm, у интервалу 258 m до 262 m - све према позицији предмера 6.2.6. Обрачун по m	m	4,00
15.	Централизери 323,9/750 mm - све према позицији предмера 6.2.6. Обрачун по ком.	ком	4
16.	Набавка и уградња кварцног гранулата 1-3 mm у интервалу од 215 до 265 m - све према позицији предмера 6.2.7. Обрачун по t	t	50,00
17.	Набавка и уградња глиненог тампона у интервалу од 210 до 215 m - све према позицији предмера 6.2.8. Обрачун по t	t	4,00
18.	Набавка и уградња запуне лоших филтрационих карактеристика у интервалу од 00 до 210 m - све према позицији предмера 6.2.9. Обрачун по m³	m³	95,00
19.	Испирање и разрада бунара ерлифтом са дуплим пакером до потпуног избистрења - све према позицији предмера 6.2.10. Обрачун по h	h	24,00
20.	Хидродинамичко тестирање бунара са три снижења - све према позицији предмера 6.2.11. Обрачун по h	h	72,00
21.	Узорковање и израда комплетне физичко-хемијске анализе „В“ обима и гасне анализе у акредитованој лабораторији - све према позицији предмера 6.2.12. Обрачун по ком.	ком	1,00
22.	Узорковање и израда гасне анализе у акредитованој лабораторији - све према позицији предмера 6.2.12. Обрачун по ком.	ком	1,00

23.	Монтажа бунарске заштитне капе - све према позицији предмера 6.2.13. Обрачун по ком.	ком	1,00
24.	Ликвидација радилишта: затрпавање исплачних базена, канала и распланирање терена, односно привођење првобитном стању - све према позицији предмера 6.2.14. Обрачун паушално.	пауш	1,00
25.	Израда Техничког извештаја о изведеним радовима у пет укорићених примерака и два на ЦД-у - све према позицији предмера 6.2.15. Обрачун паушално.	пауш	1,00
ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ			
26.	Ископчавање и обележавање објеката за изградњу. Ископчавање и обележавање објеката пројектом предвиђених за изградњу (бунар, бунарски шахт, повезни цевовод, дегазатор) пре почетка радова, успостављање реперних тачака дуж трасе са протоколом обележавања. Ценом позиције је обухваћен сав потребан рад и материјал. Обрачун по m'	m'	660,00
27.	Снимање изведеног објекта Снимање изведеног објекта са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања цевовода и свих изведених објеката, извршити снимање и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси водовода. По завршетку радова извођач је дужан да Инвеститору достави потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун по m'	m'	660,00
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ			
28.	Чишћење терена Пре почетка радова обележити шири фронт рада, извршити чишћење терена од свих запрека (ограда, пост. објеката...), отпадака и шибља. Друго ситно растиње посећи, склонити у страну и спалити. Све остале запреке које сметају извођењу радова уклонити на одговарајући начин. Обрачун са врши по m ² очишћеног терена за сав рад и материјал. (F = 3.0 m' x L m'). Обрачун по m ²	m ²	1980,00
29.	Шлицовање места са постојећим инсталацијама ради откривања истих Ценом позиције је обухваћен рад на сечењу		

	конструкције колског прилаза, ручном ископу, утовару ископаног материјала у возило и одвозу на депонију. Положај инсталација одредити према ситуацији на терену. Обрачун се врши по комаду ископаног "шлица" (0.8m x3,0m x Xm рова) према ситуацији на терену Обрачун по ком	ком	9,00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		
30.	Машински ископ земље Машински ископ (80% ископа) рова и јаме за бунарски шахт у земљи II и III категорије са одлагањем ископаног материјала на 1m од ивице рова. Ров је правоугаоног попречног пресека ширине дна 1,00 m. Ако се при ископу наиђе на друге инсталације и објекте, извођач радова је дужан да изврши њихово обезбеђење. Ценом позиције обухваћени су и сви посебни радови и трошкови везани за обележавање ископа знацима упозорења, обезбеђење и одржавање рова до комплетног извршења радова. У цену ископа су урачунати ископ, одржавање рова, израда и одржавање комуникацијских путева на укрштањима са ровом, као и сви други трошкови који се јаве у вези са ископом и одржавањем рова. Обрачун по m3	m3	633,60
31.	Ручни ископ Ручни ископ (20% ископа) рова на местима укрштања са другим инсталацијама и задњих 20 цм, као и ручни ископ за проширење рова за монтажу фазонских комада са планирањем и равнањем дна рова са одлагањем ископаног материјала на 1m од ивице рова. Обрачун се врши по m3 ископаног материјала у збијеном стању, за сав потребан рад и материјал. Обрачун по m3	m3	158,40
32.	Набавка, допремање и уграђивање постељице од песка Израда постељице од песка дебљине 10cm, са планирањем и збијањем. Радови обухватају набавку и допремање песка на градилиште и уграђивање у постељицу. Обрачун по m3 уграђеног песка.	m3	79,20
33.	Набавка, допремање и уграђивање песка око и изнад цеви. Затрпавање рова песком до 30 cm изнад темена цеви и до коловозне конструкције на прекопаним коловозима и кућним колским прилазима са квашењем и набијањем. Радови обухватају набавку и допремање песка на градилиште и уграђивање у		

	ров. Обрачун по m ³ уграђеног песка.	m ³	316,80
34.	Затрпавање рова земљом из ископа Затрпавање рова земљом из ископа. Ров затрпавати пробраном земљом из ископа, по завршеном затрпавању песком, у слојевима по 20cm, са набијањем до прописане збијености. Као материјал за затрпавање не може се користити материјал органског порекла, "шут", камење и слично. Завршни слој од 20 cm треба да буде хумусни материјал. Обрачун по m ³ уграђеног песка.	m ³	396,00
35.	Израда тампон слоја туцаника d=20cm На местима порушених колских прилаза насути и набити до потребне збијености тампон слој туцаника (0-31mm) у дебљини d=20cm, као подлога за бетонирање прилаза. У цену урачунати и испитивање збијености насутог материјала. Обрачун по m ³ уграђеног туцаника.	m ³	35,56
36.	Одвоз вишка материјала на депонију Транспорт вишка земље из ископа на депонију удаљену до 5 km, коју одреди надзорни орган. Радови обухватају утовар, транспорт, истовар и грубо планирање истовареног материјала на депонији. Обрачун по m ³ транспортованог материјала.	m ³	396,00
ТЕСАРСКИ РАДОВИ			
37.	Разупирање страница рова Постављање оплате са разупирањем рова. Разупирање извршити двострано. Покривеност страница рова 100%. Обрачун по m ²	m ²	1,584,00
БЕТОНСКИ И АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ			
38.	Израда анкер блокова Израда бетонских анкерних блокова на местима промене правца цевовода и местима одвајања огранака као и бетонских плоча око уличних капа. Бетонске блокове израдити према цртежима из пројекта. Обрачун по m ³	m ³	0,50
39.	Сечење бетонских колских прилаза и асфалтног коловоза . Сечење извршити дуж трасе водоводне мреже машином за сечење бетона са правилним страницама одсецања, за по 10cm шире од рова са обе стране. Обрачун по m'	m'	355,64
40.	Машинско разбијање бетонских колских прилаза и асфалтног коловоза Разбијање извршити компресорским пнеуматским чекићем. Шут настао том приликом утоварити у камион и одвести на депонију. Обрачун по m ²	m ²	177,82

41.	Бетонирање порушених колских прилаза Извршити бетонирање претходно порушених колских прилаза бетоном МВ30. У цену урачунати шаловање и армирање арматурном мрежом Q188 у две зоне, уградњу бетона са завршном обрадом као и негу бетона. Обрачун по m2	m2	165,24
42.	Враћање порушеног асфалтног коловоза у првобитно стање Извршити асфалтирање порушеног асфалтног коловоза у слојевима и на начин који у потпуности одговарају затеченом стању тј. порушеним слојевима. Обрачун по m2	m2	12,58
43.	Израда бунарског шахта Шахт изградити од армираног бетона МВ30, В-6, светлог отвора 2,05 * 1,80м; висине Х=1,80 м. У цену урачунати земљане радове на ископу јаме за шахт, разупирање зидова јаме, црпљење подземне воде, транспорт вишка материјала на депонију, израду тампон слоја шљунка, мршаваог бетона, шаловање и армирање зидова и плоча шахта, бетонирање ослоначког блока цевовода у шахту, набавка и уградња ливено-гвоздених пењалица, уградња вентилационог поклопца. Обрачун по ком.	ком	1.00
	ИНСТАЛАТЕРСКИ И МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ		
44.	HDPE- PE 100 водоводне цеви за уличну мрежу Монтажа полиетиленских водоводних цеви HDPE-PE100 према СРПС ЕН 12.201- 1. Монтажа цеви према упутству произвођача. Јединицом ценом обухваћени: набавка, транспорт до градилишта, истовар, разношење дуж рова и монтажа према упутству произвођача. Цеви се сучеоно варе, за радне притиске 10 бара, класа SDR 17 Обрачун по m' цевовода Траса КРАК 1 пречника DN 90	m'	660,00
45.	Бунарска пумпа Набавка и монтажа потапајуће бунарске пумпе са 50 m ел.напојног кабла за директно покретање, сондом за заштиту од рада на суво са 20 m кабла и техничком документацијом. На пумпи је монтиран неповратни вентил. SAER NR 151 E / 6B, снаге 7,50 kW, «или одговарајуће», Q = 10,00 l/s. Обрачун по комаду пумпе. Обрачун паушално.	ком	1,00
46.	Бунарска глава Израда и монтажа бунарске главе: резање постојеће цеви бунарске конструкције у шахту, обрада краја		

	цеви, заваривање прирубнице на бунарску цев. Обрачун паушално. У цену је урачунат рад и материјал потребан за израду бунарске главе и припрему бунарске цеви. Обрачун паушално	пауш	1,00
47.	Потисни цевовод у бунару Набавка и монтажа потисног цевовода од челичних поцинкованих цеви 3“, са прирубницама ДН80, дужине 3 м.	ком	10
48.	Т комад Набавка и уградња Т комада са прирубницама, DN80/80, са прикључним димензијама прирубница за NP10. Обрачун по ком	ком	8,00
49.	Неповратни вентил Набавка и монтажа неповратног вентила са клапном DN 80, са прикључним димензијама прирубница за NP10. Обрачун по ком	ком	3,00
50.	FF комад Набавка и уградња FF комада, L=200 мм, DN80, са прикључним димензијама прирубница за NP10, Обрачун по ком	ком	2,00
51.	Електромагнетни мерач протока Набавка и уградња електромагнетног мерача протока DN 80, са прикључним димензијама прирубница за NP10, Обрачун по ком	ком	1,00
52.	XG комад (навојна прирубница) Набавка и уградња XG комада DN 80/1"1/2, NP10 Обрачун по ком	ком	1,00
53.	Пљоснати затварач Набавка и уградња пљоснатог затварача DN80, уградбена дужина L=18 см. Обрачун по ком	ком	13,00
54.	FF комад Набавка и уградња FF комада, L=800 мм, DN80, са прикључним димензијама прирубница за NP10, Обрачун по ком	ком	2,00
55.	FF комад Набавка и уградња FF комада, L=1000 мм, DN80, са прикључним димензијама прирубница за NP10, Обрачун по ком	ком	6,00
56.	N комад Набавка и уградња N комада, DN80, са прикључним димензијама прирубница за NP10, Обрачун по ком	ком	6,00
57.	FF комад Набавка и уградња FF комада, L=300 мм, DN80, са прикључним димензијама прирубница за NP10, Обрачун по ком	ком	10,00
58.	FF комад Набавка и уградња FF комада, L=500 мм, DN80, са		

	прикључним димензијама прирубница за NP10, Обрачун по ком	ком	1,00
59.	Надземни хидрант Набавка и уградња надземног хидранта, DN80 мм, висине h=1850mm са прикључним димензијама прирубница за NP10, Обрачун по ком	ком	1,00
60.	Уградбена гарнитура Набавка и уградња уградбене гарнитуре DN80 mm Обрачун по ком	ком	1,00
61.	Заштитна улична капа Набавка и уградња заштитне уличне капе Обрачун по ком	ком	1,00
62.	РЕ туљак - DN90, са прирубницом DN 80 Набавка и уградња РЕ туљка DN90 са прирубницом DN80 Обрачун по ком	ком	24,00
63.	Редукција DN 80/65 Набавка и уградња редукције DN80/65 Обрачун по ком	ком	2,00
64.	Редукција DN 80/40 Набавка и уградња редукције DN 80/40 Обрачун по ком	ком	2,00
65.	Q комад – DN 80 Набавка и уградња Q комада DN 80 Обрачун по ком	ком	12,00
66.	Хидрофурска посуда запремине 300 l Хидрофурска посуда запремине V=300 l, димензија D=624mm, H=1370mm. У цену урачунати и набавку и уградњу тлачне склопке и трансмитера притиска као и манометра (0-10 бага) и славине за узорковање. Обрачун по компл.	кпл	1,00
67.	Уградња челичне заштитне цеви Набавка, транспорт и уградња челичне заштитне цеви Ø219,1 mm испод испод коловоза. Обрачун по m'	m'	16,00
Израда оgrade и капије око бунара			
68.	Ископ темеља за стубове Ручни ископ темељних стопа за оградне бетонске стубове у земљишту III категорије, са одбацивањем ископаног материјала у страну. По завршеној уградњи стубова земљом из ископа затрпати, а вишак распланирати. Обрачун по ком ископаног темеља	ком	16.00
69.	Израда стубова Набавка, допремање и уградња бетонских стубова Ø 100 мм дужине 3.00 m. Стубови се уграђују у набијени бетон MB 20 који чини бетонску стопу. Обрачун по комаду стубова и стопе од набијеног бетона.	ком	16.00
70.	Постављање жичане оgrade		

	Постављање заштитне ограде од плетене жице. Висина ограде је 2 m. На претходно постављене стубове се фиксира два реда поцинковане жице f1 4mm. На ову жицу се учвршћује жичано плетиво од поцинковане жице f1 3 mm са окцима величине 8 cm. Ценом обухваћен комплетан рад и материјал. Обрачун по m2 ограде.	m2	64.00
71.	Постављање капије Израда и монтажа двокрилне улазне капије за возила и једнокрилне капије за раднике која се израђује од ваљаних кутијастих профила 50x50x3 mm са испуном од плетене жице. Оквир капије се чисти и премазује са два премаза основном и два премаза дурлин бојом. Димензије улазне капије за возила су 4x2.2 m. Капија се фиксира за металне стубове и снабдева ланцем, катанцем и бравом за закључавање. Ценом обухваћен комплетан рад и материјал. Обрачун се врши по комаду.	компл	1
	ОСТАЛИ РАДОВИ		
72.	Проба на притисак Испитивање исправности положеног водовода под притиском од 13 бага. Испитивање обавити у присуству надзорног органа. Обрачун по m'	m'	660.00
73.	Подбушивање испод пута Извршити подбушивање асфалтног коловоза. У цену урачунати и проширење рова за потребе јаме за подбушивање и контролне јаме са друге стране коловоза, израду тампон слоја у јами за подбушивање, обарање нивоа подземне воде у јами за подбушивање (по потреби), подграђивање страница јаме. Обрачун по m'	m'	6.00
	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		
74.	Све радове треба понудити комплетно-дакле набавка, испорука, полагање, повезивање и пуштање у исправан рад. Опремену нудити комплетно Ситан инсталациони материјал урачунати у позицију (папучице, завртње, подлошке, натписне плочице, као и инсталационе кутије, гипс и сл.) Сва опрема мора бити једнозначно и трајно обележена гравираним плочицама, а каблови кабловским таблицама Постојеће инсталације не смеју се ни на који начин угрозити. Тачне дужине каблова пре уградње утврдити мерењем на лицу места. Достављени тендер попунити, комплетно без		

	прекуцавања, дописивања и сл. (оверити сваку страну) Понудом је обухватити осигурање градилишта (радника, случајних пролазника, материјала) код овлаштеног осигуравајућег предузећа, као и обезбеђивање градилишта, радника и случајних пролазника - применом одговарајућих заштитних мера; ограђивањем, сигнализацијом итд. У гарантном року, извођач је обавезан заменити сваки део опреме који се покаже неисправним о свом трошку. Гарантни рок тече даном прикључења на мрежу. Плаћање ће се вршити искључиво на основу стварно изведених радова (уграђене опреме и извршеног обима радова). У случају неизвршених ситних позиција, а потребних ради комплетирања објекта (кабловске ознаке, атести, геодетски снимак, изведено стање итд) - без обзира на износ, надзорни орган има право задржати 20% средстава на изведене радове, докле год извођач не комплетира објекат. Обавезно уписати типове опреме која се нуди! Сва уграђена опрема мора да поседује одговарајућу исправу о усаглашености: декларацију о усаглашености, извештај о испитивању, сертификат, уверење о контролисању.		
	ПОДЗЕМНИ НН КАБЛ БУНАРА		
75.	Ручни ископ и затрпавање рова са набијањем у слојевима од по 20cm у земљи треће категорије. Димензије рова су: 0,4x0,8m Обрачун се врши по дужном метру рова.	m'	15
76.	Испорука и полагање подземног НН кабла у већ ископан ров и кроз заштитне цеви, са израдом сувих кабловских завршница. Обележавање на крају у разводним орманима са ознаком (плочицом) за кабловску завршницу и увезивањем у разводним орманима. Обрачун по метру дужном положеног кабла: < PP00-A; 4x16mm²	m'	25
77.	Набавка и постављање пластичне траке за упозорење на присутност кабла у земљи	m'	15
78.	Постављање кабловских ознака на бетонском темељу за регулисане терене према ознакама на цртежу: правац трасе скретање трасе крајеви заштитних цеви	ком ком ком	1 0 0
79.	Континуирано чишћење градилишта за време	пшл	1

	изградње и након завршетка градње.		
80.	Геометарско обележавање трасе кабловског рова. Протокол се предаје инвеститору на папиру на самом почетку радова те се може користити и за тачно одређивање дужине кабла због наруџбе. Обрачун по дужном метру трасе свих кабловских ровова. Комплет са графичком и табеларном спецификацијом површина за раскопавање (врста, локација и количине)!	m'	15
81.	Израда геодетског снимка трасе положених каблова. Обрачун по метру дужном	m'	15
	БУНАР Разводни орман ССРО-Б4		
82.	Испорука и уградња са повезивањем слободностојећег разводног ормана ССРО-Б4 поред бунарске шахте, за напајање електричних потрошача, са електричном опремом према трополној шеми. Разводни орман је заштићен од прскајуће воде и уласка прашине у изведби IP64, укупних димензија 100X100X40cm (ш x в x д), са дуплим вратима која се закључавају елзет бравом. Комплет са бетонским темељом 100x100x40cm (ш x в x д) у који се уграђују заштитне цеви 3xfl10mm за увод каблова. Део са опремом која се напаја преко УПС-а и део који се напаја напоном 24В DC су одвојени преградом и посебно обележени. У орман се уграђује:	ком	1
	Мрежни део:		
	- фреквентни регулатор за трофазну бунарску пумпу, тип M200-054 00270 (или сличан) – 1ком, - етернет комуникациона картица за фреквентни регулатор – 1ком - екстерни ЕМЦ филтер за фреквентни регулатор – 1ком - струјна диференцијална склопка 40/0,5А - 1ком - компакт склопка 40А, трополна, двоположајна (1-0), са термомагнетским искључењем 0,8-1хln и склопом за даљинско искључење - 1ком - компакт склопка 13-18А, трополна, двоположајна (1-0), са термомагнетским искључењем и помоћним контактом 2хNO за сигнализацију квара - 1ком - УПС 220V, 500W, са пренапонским и поднапонским стабилизатором напона - 1ком - аутоматски осигурач једнополни В16А - 1ком - аутоматски осигурач трополни В16А - 1ком - аутоматски осигурач једнополни В10А - 2ком - аутоматски осигурач једнополни В6А - 3ком - аутоматски осигурач трополни В2А - 1ком - трополно осигурачко постоље (дришер) за NV00C осигураче са 3 NV00C осигурача 35А - 1 ком		

	- реле контроле фаза - гребенаста склопка 16A/220V, једнополна, троположајна (1-0-2) - 1ком - фоторелеј, са форелом са 1NO контактом -1ком - гребенаста склопка 6A/220V, двополна, троположајна (1-0-2) - 1ком - тастер за сигурносно искључење са 2 NC контакта - 1ком - сигнална лампица црвена 230VAC - 6ком - сигнална лампица зелена 230VAC - 1ком - релеј 220VAC, 4NO/NC контакта са постољем - 1ком - релеј 24VDC, 4NO/NC контакта са постољем - 5ком - тастер 1NC, 6A, жути - 1ком - термисторски релеј, напајање 230VAC, са аутоматским ресетом -1ком - детектор присуства воде - Nivelco NIVOCONT KRK 512-5 - 1ком - монофазна прикључница 220V/16A за уградњу на шину, са заштитним контактом и заштитним поклопцем - 1ком - трофазна прикључница 400V/16A за уградњу на шину, са заштитним контактом и заштитним поклопцем - 1ком - електрични грејач за уградњу у разводни орман 100W, 50Hz, 220V - 1ком - вентилатор за уградњу у разводни орман 100W, 50Hz, 220V - 1ком - термостат 0-60C за уградњу у разводни орман 10A/220V - 2ком - флуо светиљка 11W / 220V, са прекидачем, у пластичном кућишту за уградњу у разводни орман - 1ком - варистор класе В/С - 3ком - N/Pe одводник класе В/С - 1ком - сабирнице, VS клеме, проводници за ожичење, ПОК каналице и остали ситан потрошни материјал		
	UPS део:		
	- гребенаста склопка 10A, двополна, двоположајна (1-0) - 1ком - исправљач 220VAC/24VDC, 5A - 1ком - аутоматски осигурач једополни В2А - 1ком - аутоматски осигурач једополни В4А - 3ком - топливи осигурач 5ц20mm, 2A са постољем - 8ком - варистор класе С - 1ком - N/Pe одводник класе С - 1ком - прикључница монофазна 220V/16A, за монтажу на DIN шину -1ком - сабирнице, VS клеме, проводници за ожичење,		

	ПОК каналице и остали ситан потрошни материјал		
	Део аутоматике – 24VDC:		
	- PLC: CPU Сиенс 1212C DC/DC/DC, са 8 дигиталних улаза, 6 дигиталних излаза, 2 аналогна улаза (0-10V), 1 етернет порт картица дигиталних улаза Сиенс SM 1221 8xDI 24VDC, 6ES7 221-1BF32-0XB0 -1 ком картица аналогних улаза Сиенс SM 1231 4xAI, 6ESC7 231-4HD32-0XB0, опсег улаза: $\pm 10V$, $\pm 5V$, $\pm 2.5V$, 0-20mA/ 4-20mA резолуција 13бита - 1 ком - сплитер сигнала, за галванско одвајање, активан, напајање 24VDC, улаз 4-20mA, излаз 2x4-20mA - 1ком - етхернет свич, са најмање 5 RJ45 конектора, неуправљив, напајање 24VDC -1ком - релеј PLC 24VDC, 1NO/NC контакта са постољем - 3ком - завршна оптичка кутија за оптички кабл са 4 влакна и свим помоћним кабловима за повезивање - 1ком - медиа конвертер ТП Линк MC110CS, 100Mb- 1ком - сабирнице, VS клеме, проводници за ожичење, ПОК каналице и остали ситан потрошни материјал		
	ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА БУНАРСКЕ ШАХТЕ		
83.	Набавка и постављање PNK регала 50x60mm. Комплет са поклопцима, везним елементима и носачима. Обрачун по дужном метру регала.	m'	5
84.	Испорука и уградња са повезивањем проводника, за повезивање бунарске пумпе. - EPN-50-J;4x4mm ² - EPN-50;2x0,75mm ² - остали ситан потрошни материјал (обујмице, заштитне цеви, изолир трака,...)	m m комп	45 45 1
85.	Испорука и уградња висеће сонде за детектор присуства воде, у бунару. Комплет са постављањем сонде, њеним повезивањем и сигналним проводником. - сонда NIVELCO NIVOCONT KSK - EPN-50;1x1,5mm ² - остали ситан потрошни материјал (обујмице, заштитне цеви, изолир трака,...)	ком m комп	2 90 1
86.	Испорука и уградња детектора притиска, на цевовод у шахти. Комплет са уградњом детектора на цев, повезивањем комплетног уређаја сигналним проводницима. - детектор притиска 0-6bar, ENDRESS+HAUSER PMP-131 - LiYCY;3x0,75mm ²	ком ком	1 10

	- остали ситан потрошни материјал (обујмице, заштитне цеви, изолир трака,...)	комп	1
87.	Испорука и уградња склопке притиска, на цевовод у шахти. Комплет са уградњом склопке на цев, повезивањем комплетног уређаја сигналним проводницима. - склопка притиска 0-16bar - LiYCY;2x1,5mm2 - остали ситан потрошни материјал (обујмице, заштитне цеви, изолир трака,...)	ком m комп	1 10 1
88.	Испорука и уградња са повезивањем материјала за израду сијаличног места у шахту бунара: - бродска светиљка са сијалицом 100W - PP00-Y;3x1,5mm2 - остали ситан потрошни материјал (обујмице, заштитне цеви, изолир трака,...)	ком m комп	1 10 1
ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА			
89.	Испорука и уградња гвоздене поцинковане траке FeZn;20x3mm и зидних потпора у шахту за израду прстена за изједначавање потенцијала. Зидне потпоре се постављају на растојању 1m. Прстен за изједначавање потенцијала се повезује на уземљење.	m	8
90.	Испорука и уградња проводника за изједначавање потенцијала типа P/F-Y;1x16mm2 и повезивањем истих са инсталацијама од метала и са прстеном за изједначавање потенцијала. Комплет са кабловским папучицама.	m	5
УЗЕМЉИВАЧ			
91.	Испорука и уградња гвоздене поцинковане траке FeZn;25x4mm за израду темељног уземљивача.	m	10
92.	Испорука и уградња гвоздене поцинковане траке FeZn;25x4mm, дужине 2m за израду извода за изједначавање потенцијала SSRO. Комплет са гвозденом поцинкованом траком и укрским комадима.	ком	1
93.	Испорука и уградња гвоздене поцинковане траке FeZn;25x4mm, дужине 2m за израду извода за изједначавање потенцијала у шахти. Комплет са гвозденом поцинкованом траком и укрским комадима.	ком	1
94.	Испорука и уградња гвоздене поцинковане траке FeZn;25x4mm, дужине 5m за израду извода за спој са осталим уземљивачима у комплексу. Комплет са гвозденом поцинкованом траком и укрским комадима.	ком	1
95.	Ручни ископ и затрпавање рова са набијањем у слојевима од по 20cm у земљи треће категорије. Димензије рова су: < 0,4x0,8m	m	28

	Обрачун се врши по дужном метру рова.		
96.	Испорука и уградња гвоздене поцинковане траке FeZn;25x4mm у ров, за израду тракастог уземљивача.	m	29
97.	Испорука и уградња укрсних комада.	ком	4
98.	Испорука и уградња поцинковане цеви 2", L=3m за израду сонди за уземљење. Комплет са спајањем на тракасти уземљивач.	ком	4
	АТЕСТИ		
99.	Испитивање електричне инсталације и заштитног уземљења и издавање атеста од стране овлашћеног предузећа.	ком	1
	ОСТАЛО		
100.	Пуштање у рад и функционално испитивање бунара	ком	1
101.	Обука радника	ком	1
102.	Израда упутства за рад и предаја Инвеститору	ком	1
	ПОДЗЕМНИ ОПТИЧКИ КАБЛ		
103.	Испорука и уградња завршне оптичке кутије у РО. Комплет са спајањем оптичког кабла у ZOK.	ком	2
104.	Набавка и постављање заштитних пластичних цеви у ископан ров испод бетонских површина, са затрпавањем песком у слоју 0,2m и шљунком до конструкције бетонске површине. Песак и шљунак су обрачунати у претходним тачкама. Обрачун по дужном метру. <f1 10mm	m	39
105.	Испорука и уградња подбушивањем испод пешачке стазе, пластичне заштитне цеви f1 10mm, на дубини 0,8m. Обрачун се врши по дужном метру цеви.	m	1
106.	Испорука и уградња подбушивањем испод пута, пластичне заштитне цеви f1 10mm, на дубини 1,2m. Обрачун се врши по дужном метру цеви.	m	14
107.	Испорука и полагање оптичког кабла у већ ископан ров и кроз заштитне цеви. Обележавање на крају у ZOK. Кабл се у целој траси поставља у заштитну цев РЕф40mm Обрачун по метру дужном положеног кабла. Кабловски вод је типа: а) оптички кабл сингл мод 9/125, са 4 оптичка влакна б) РЕф40mm	m m	600 595
108.	Набавка и постављање детектабилне пластичне траке са изолованим бакарним проводником, за упозорење на присутност кабла у земљи	m	595
109.	Постављање кабловских ознака на бетонском темељу за реглисане терене према ознакама на цртежу: правац трасе скретање трасе крајеви заштитних цеви	ком ком ком	10 8 8
110.	Континуирано чишћење градилишта за време	пшл	1

	изградње и након завршетка градње.		
111.	Геометарско обележавање трасе кабловског рова. Протокол се предаје инвеститору на папиру на самом почетку радова те се може користити и за тачно одређивање дужине кабла због наруџбе. Обрачун по дужном метру трасе свих кабловских ровова. Комплет са графичком и табеларном спецификацијом површина за раскопавање (врста, локација и количине)!	m	583
112.	Израда геодетског снимка трасе положених каблова. Обрачун по метру дужном	m	583
	ОСТАЛО		
113.	Израда пројекта изведеног објекта.	комплет	1

- 2. Гаранције:** Минимално прихватљив гарантни рок на изведене радове је 24 месеца.
- 3. Рок завршетка радова:** Минимално прихватљив рок је 60 дана, максимално прихватљив рок 90 дана
- 4. Место извршења радова:** У насељеном месту Општине Бачка Паланка – Деспотово

III – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1 тач. 1 Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1 тач. 2 Закона);
- 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4 Закона);

1.2. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (**члан 75. став 2. Закона**).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

1.3. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке у складу са чл. 76. Закона, и то:

- 1) Да располаже неопходним **кадровским капацитетом**:

Да има минимум 20 радника која ће учествовати на предметним радовима, од којих су минимум:

- 1 запослени/ангажовани дипломирани инжењер геологије за хидрогеологију са важећом лиценцом ИКС број 492,
- 1 запослени/ангажовани дипломирани инжењер грађевине са важећом лиценцом ИКС број 414,
- 1 запослени/ангажовани дипломирани инжењер електротехнике са важећом лиценцом ИКС број 450,

- 1 запослено лице за обављање послова безбедности здравља на раду које има положен стручни испит о практичној оспособљености за обављање наведених послова у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.

2) Да располаже неопходним **техничким капацитетом:**

Да има у сопственом власништву или у закупу следећу опрему и машине:

- Бушећа гарнитура за реверсно бушење - пречника бушења до 1000mm.
- Помоћне машине и алате: ровокопач - 1 ком., дизалица - 1 ком., теретно возило - 1 ком., агрегат – 1 ком. и путничко возило - 1 ком.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова из члана 75. ст. 1 ЗЈН** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за кривично дело као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или месту пребивалишта законског заступника).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- 3) Услов из члана 75. ст. 1 тач. 4) Закона – **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Испуњеност **додатних услова из чл. 76 ЗЈН** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Кадровски капацитет - **Доказ:** Понуђач доставља фотокопију тражене важеће лиценце и потврду о важности исте, као и доказе о ангажовању радника (фотокопије МЗА образаца, копије уговора о раду или ангажовању и сл.);

- 2) Технички капацитет - **Доказ:** Понуђач доставља доказе о власништву опреме (уговор о купопродаји, инвентарска листа или књиговодствена картица основног средства) или важећи уговор о лизингу илио закупу, за возила која се региструју доставити очитану саобраћајну дозволу;

Напомена: Наручилац (Комисија за предметну јавну набавку) задржава право да у фази стручне оцене понуда, у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН, затражи доказе у виду уговора и/или рачуна и/или фактура којима би понуђач потврдио истинитост података из изјаве.

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача. Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем из поглавља XI конкурсне документације. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје име.

Начин достављања доказа:

Докази о испуњености услова могу се доставити у неоввереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Закона - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став. 1. тачка 1), 2) и 4) Закона. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

У случају сумње у истинитост достављених података Наручилац задржава право провере на основу релевантних доказа. Уколико Наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо обавезних и додатних услова за учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђују да испуњавају тражене услове, осим услова из члана 75, став 1. тачка 5) (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом).

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача (члан 79. став 2. Закона).

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави копију захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико то наручилац то захтева) на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

IV - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријума „Најнижа понуђена цена“.

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник о спроведеном изvlaчењу путем жреба.

На жреб ће бити позвани сви понуђачи са једнаким понудама, а о чему ће бити благовремено обавештени.

V – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда се припрема и доставља **на српском језику**.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Понуду доставити на адресу:

ЈКП «Комуналпројект» Бачка Паланка, Трг братства јединства 40

са назнаком:

«Понуда за јавну набавку, ЈН бр. 1.3.6/2019 – НЕ ОТВАРАТИ»

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца најкасније 30-ог дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки, односно до **30.01.2020. године** (дан, месец, година) **до 09,00 часова** (у случају да задњи дан рока пада у нерадни дан или празник, као последњи дан рока рачуна се први наредни радни дан). Отварање понуда обавиће се истог дана, у **09,30 часова** у просторијама Радне заједнице Наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

Понуда која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- попуњен, потписан и оверен Образац понуде,
- попуњен, потписан и оверен Образац структуре цене,
- потписан и оверен Модел уговора,
- попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде (по потреби),
- попуњен, потписан и оверен Образац - Изјава о независној понуди,
- попуњен, потписан и оверен Образац – Изјава, у складу са чланом 75. став 2. Закона,
- попуњен, потписан и оверен Образац – Изјава о финансијској гаранцији,
- доказе испуњености обавезних услова из члана 75. Закона и додатних услова из члана 76. Закона предвиђених чланом 77. Закона и овом конкурсном документацијом,
- обрасце и доказе у складу са тачком 6. овог упутства у случају да група понуђача подноси заједничку понуду, односно тачком 7. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем,

- и све остале доказе захтеване конкурсном документацијом

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача, изузев образаца из поглавља X и поглавља XI које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

Све обрасце у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем, потписује и оверава понуђач, изузев обрасца из поглавља XI који попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца са знаком:

«Измена понуде за јавну набавку, ЈН бр. 1.3.6/2019 – НЕ ОТВАРАТИ» или

«Допуна понуде за јавну набавку, ЈН бр. 1.3.6/2019 – НЕ ОТВАРАТИ» или

«Опозив понуде за јавну набавку, ЈН бр. 1.3.6/2019 – НЕ ОТВАРАТИ» или

«Измена и допуна понуде за јавну набавку, ЈН бр. 1.3.6/2019 – НЕ ОТВАРАТИ»

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. Понуђач који је члан групе понуђача која подноси заједничку понуду, не може истовремено да буде подизвођач другог понуђача.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, самостално или као заједничку или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%) као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи податке о подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености тражених услова.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без обзира на број подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Заједничку понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања: Авансно плаћање по уговору до износа од 50%, а остатак 10 дана од дана пријема окончане ситуације-фактуре, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. Авансно плаћање ће се извршити у року од 5 дана од дана пријема испостављене профактуре-предрачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтев у погледу рока завршетка радова

Рок завршетка радова: минимално прихватљив рок је 60 дана, максимално прихватљив рок је 90 дана, од дана увођења у посао извођача радова од стране наручиоца.

9.3 Гарантни рок

Минимално прихватљив гарантни рок је 24 месеца, рачунајући од дана изведених радова.

9.4 Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђачи који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.5. Обилазак локације

Препорука је да понуђач који је преузео конкурсну документацију, најмање 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, изврши обилазак терена како би се упознао са локацијом на којој ће се вршити предметни радови, како би се увидом у ситуацију на терену упознао са условима за предметне радове.

У вези са наведеним представник понуђача се има обратити овлашћеном представнику Наручиоца, на mail tanja@komunalprojekt.rs, те у договору с њом заказати тачан термин упознавања са локацијом извођења радова. Заказани термин упознавања може бити најраније први следећи радни дан у односу на дан када се потенцијални понуђач обратио контакт особи Наручиоца.

Договореном упознавању ће присуствовати представник Наручиоца и представник понуђача. Упознавање ће бити могуће организовати у радни дан и радно време Наручиоца, са терминима заказивања од 08-12 часова. Понуђачи који се упознају са локацијом извођења радова у заказаном термину добиће потврду потписану од стране представника Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди (Образац из поглавља XV конкурсне документације).

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цене се у обрасцу понуде исказују у динарима, са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим свим трошковима (набавка, испорука, транспорт и други трошкови који утичу на цену у понуди)

које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.

12. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА)

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, упућивањем захтева путем поште на адресу ЈКП «Комуналпројект» Бачка Паланка Трг братства јединства 40 или путем e-maila: dukic@komunalprojekt.rs, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Додатне информације се упућују са напоменом **«Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН бр. 1.3.6/2019»**

У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

Наручилац је дужан да свој одговор у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави на Порталу јавних набавки. Наручилац нема своју интернет страницу.

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ

После отварања понуда Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Уколико оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунарских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени или означени као поверљиви.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

16. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови прибављања средства обезбеђења, који могу бити надокнађени у Законом прописаном случају.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈИ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве је дат у поглављу XI конкурсне документације).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се подноси Наручиоцу. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или електронском поштом адресу: dukic@komunalprojekt.rs или препорученом поштом са повратницом на адресу Наручиоца.

Захтев се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
- 7) потпис подносиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке наручиоца ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда из претходна два става, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Лб Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: 136 2019, сврха: ЗЗП, ЈКП „Комуналпројект“, ЈН бр. 1.3.6/2019, корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки: <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republike-administrativne-takse.html>

20. РОК У КОМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од осам дана од протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да потпише уговор или не потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико изабрани понуђач не достави меницу за добро извршење посла приликом потписивања уговора, сматраће се да је одбио да потпише уговор.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

21. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО СРЕДСТВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је дужан да достави следеће:

Писмо о намерама идато од стране пословне банке, којим потврђује да ће издати банкарску гаранцију за поврат авансног плаћања у висини од 50 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Средство финансијског обезбеђења за поврат авансног плаћања а у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за поврат авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за поврат авансног плаћања издаје се у висини од 50 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 10 (десет) дужим од укупно наведеног рока за извођење радова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за поврат авансног плаћања мора да се продужи.

Прилог: Уз понуду доставити писмо о намерама пословне банке на износ 50% укупне вредности закљученог уговора.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствена меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом 10% од вредности уговора без ПДВ-а, и клаузулама: безусловна и платива на први позив. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити дужи 30 дана од уговореног рока испоруке (толики број дана се наводи и у меничном овлашћењу – писму).

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Модел меничног овлашћења је дат у поглављу XIV конкурсне документације.

Меница се доставља уз потписани уговор о јавној набавци Наручиоцу, односно најкасније у року од пет дана од дана потписивања, што ће у истом року одложити и авансно плаћање, уколико је већ достављена банкарска гаранција.

Уколико понуђач не достави меницу/е приликом потписивања уговора, односно најкасније пет дана по потписивању, сматраће се да је одбио да потпише уговор, чиме ће стећи услов за доделу негативне референце, а Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са

првим следећим најповољнијим понуђачем који ће, такође, имати обавезу достављања наведеног средстава финансијског обезбеђења.

Приликом завршетка радова:

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака и/или пропуста у гарантном року који је понуђач навео у својој понуди и то бланко сопствена меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом 10% од вредности уговора без ПДВ-а, и клаузулама: безусловна и платива на први позив. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од уговореног гарантног рока (толики број дана се наводи и у меничном овлашћењу – писму). Ако се за време трајања уговора промене гарантни рокови, важност менице мора се продужити.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и не **отклони грешке и/или пропусте у уговореном гарантном року**. Модел меничног овлашћења је дат у поглављу XIV конкурсне документације.

У вези са овим понуђач у понуди доставља Изјаву која је дата у поглављу XIII конкурсне документације.

22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци може уговорити вишкове радова уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. ст. 1. тач. 5) Посебних узасни о грађењу („Сл. лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединична цена из предмера и предрачуна важи и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелази 10% од уговорене количине радова у складу са чл. 22. став 4. Посебних узасни о грађењу. У случају потребе извођења вишкова радова, извођач је дужан да застане за извођењем радова и писано о томе обавести стручни надзор наручиоца и самог наручиоца о насталој потреби за вишком радова.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ године, за јавну набавку Бушење истражно-експлоатационог бунара Б-4 са опремањем и потисним цевоводом до црпне станице, ЈН број 1.3.6/2019

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача:	
Назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	
Име контакт особе:	
Електронска адреса E-mail:	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде (члановима групе понуђача), уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Овлашћена особа:	
	Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
	Име контакт особе:	
	Електронска адреса E-mail:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Овлашћена особа:	
	Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
	Име контакт особе:	
	Електронска адреса E-mail:	

Напомена:

Табелу «Подаци о подизвођачу» попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Овлашћена особа:	
	Име особе за контакт:	
	Електронска адреса E-mail:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Овлашћена особа:	
	Име особе за контакт:	
	Електронска адреса E-mail:	

Напомене:

Табелу «Подаци о учеснику у заједничкој понуди» попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког учесника у заједничкој понуди.

5) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Бушење истражно-експлоатационог бунара Б-4 са опремањем и потисним цевоводом до црпне станице у Деспотову

Укупна цена без ПДВ-а	
Износ ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања:	Авансно плаћање по уговору до износа од 50%, а остатак 10 дана од дана пријема окончане ситуације-фактуре, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. Авансно плаћање ће се извршити на основу испостављене профактуре-предрачуна.
Рок важења понуде: (уписати →)	_____ дана (најмање 30 дана од дана отварања понуда)
Рок завршетка радова: (уписати →)	_____ дана (минимално прихватљив рок 60, максимално прихватљив рок 90 дана од дана увођења у посао)
Место извршења радова:	У насељеном месту Општине Бачка Паланка – Деспотово
Гарантни рок: (уписати →)	_____ месеца/и (минимално прихватљив гарантни рок је 24 месеца), рачунајући од дана испоруке.

Датум

М.П.

Потпис понуђача

VII – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред. бр.	Опис	јед. мере	Количина	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
	Истражни радови за дефинисање литолошког стуба						
1.	Припрема и организација радилишта - све према позицији предмера 6.1.1. Обрачун паушално.	пауш.	1,00				
2.	Транспорт и постављање гарнитуре за бушење - све према позицији предмера 6.1.2. Обрачун паушално.	пауш.	1,00				
3.	Ископ компензационог базена и канала - све према позицији предмера 6.1.3. Обрачун по m ³	m ³	15,00				
4.	Бушење истражне бушотине - све према позицији предмера 6.1.4. Обрачун по m	m	300,00				
5.	Гранулометријске анализе - све према позицији предмера 6.1.4. Обрачун по ком.	ком	6,00				
6.	Каротажна мерења у бушотини (Sp, Ln, Sn, Gama и T) до дубине од 300 m - све према позицији предмера 6.1.4. Обрачун по m	m	300,00				
	Бушење истражно-експлоатационог бунара Б-4						
7.	Припрема и организација радилишта - све према позицији предмера 6.2.1. Обрачун паушално.	пауш	1,00				
8.	Транспорт и постављање гарнитуре за бушење	пауш	1,00				

	- све према позицији предмера 6.2.2. Обрачун паушално.						
9.	Ископ компензационог базена и канала - све према позицији предмера 6.2.3. Обрачун по m ³	m ³	200,00				
10.	Бушење и уградања заштитне колоне, - све према позицији предмера 6.2.4. Обрачун по m	m	20,00				
11.	Бушење бунарске бушотине Ø820 mm до дубине 265 m - све према позицији предмера 6.2.5. Обрачун по m	m	265,00				
12.	Набавка и уградња челичне бунарске конструкције: Експлоатациона колона и међуфилтер, од челичних цев, Ø 323/7,1mm, у интервалу +0,5 m до 218 m и 234-246 m - све према позицији предмера 6.2.6. Обрачун по m	m	230,50				
13.	Филтерски део –тип "Гаврилко" Ø323/7,1 ситом 0,4 x 0,4 mm у интервалима 36-66 m и 246- 258 m - све према позицији предмера 6.2.6. Обрачун по m	m	28,00				
14.	Таложник, челична цев, Ø 323,9/7,1 mm, у интервалу 258 m до 262 m - све према позицији предмера 6.2.6. Обрачун по m	m	4,00				
15.	Централизери 323,9/750 mm - све према позицији предмера 6.2.6. Обрачун по ком.	ком	4				
16.	Набавка и уградња кварцног гранулата 1-3 mm						

	у интервалу од 215 до 265 m - све према позицији предмера 6.2.7. Обрачун по t	t	50,00				
17.	Набавка и уградња глиненог тампона у интервалу од 210 до 215 m - све према позицији предмера 6.2.8. Обрачун по t	t	4,00				
18.	Набавка и уградња запуне лоших филтрационих карактеристика у интервалу од 00 до 210 m - све према позицији предмера 6.2.9. Обрачун по m³	m³	95,00				
19.	Испирање и разрада бунара ерлифтом са дуплим пакером до потпуног избистрења - све према позицији предмера 6.2.10. Обрачун по h	h	24,00				
20.	Хидродинамичко тестирање бунара са три снижења - све према позицији предмера 6.2.11. Обрачун по h	h	72,00				
21.	Узорковање и израда комплетне физичко- хемијске анализе „В“ обима и гасне анализе у акредитованој лабораторији - све према позицији предмера 6.2.12. Обрачун по ком.	ком	1,00				
22.	Узорковање и израда гасне анализе у акредитованој лабораторији - све према позицији предмера 6.2.12. Обрачун по ком.	ком	1,00				
23.	Монтажа бунарске заштитне капе - све према позицији предмера 6.2.13. Обрачун по ком.	ком	1,00				
24.	Ликвидација радилишта: затрпавање исплачних базена, канала и распланирање терена, односно привођење првобитном						

	стању - све према позицији предмера 6.2.14. Обрачун паушално.	пауш	1,00				
25.	Израда Техничког извештаја о изведеним радовима у пет укоричених примерака и два на ЦД-у - све према позицији предмера 6.2.15. Обрачун паушално.	пауш	1,00				
	ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ						
26.	Ископчавање и обележавање објеката за изградњу. Ископчавање и обележавање објеката пројектом предвиђених за изградњу (бунар, бунарски шахт, повезни цевовод, дегазатор) пре почетка радова, успостављање реперних тачака дуж трасе са протоколом обележавања. Ценом позиције је обухваћен сав потребан рад и материјал. Обрачун по m'	m'	660,00				
27.	Снимање изведеног објекта Снимање изведеног објекта са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања цевовода и свих изведених објеката, извршити снимање и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси водовода. По завршетку радова извођач је дужан да Инвеститору достави потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун по m'	m'	660,00				
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
28.	Чишћење терена Пре почетка радова обележити шири фронт						

	рада, извршити чишћење терена од свих запрека (ограда, пост. објеката...), отпадака и шибља. Друго ситно растине посећи, склонити у страну и спалити. Све остале запреке које сметају извођењу радова уклонити на одговарајући начин. Обрачун са врши по м ² очишћеног терена за сав рад и материјал. (F = 3.0 m' x L m'). Обрачун по м ²	м ²	1980,0 0				
29.	Шлицовање места са постојећим инсталацијама ради откривања истих Ценом позиције је обухваћен рад на сечењу конструкције колског прилаза, ручном ископу, утовару ископаног материјала у возило и одвозу на депонију. Положај инсталација одредити према ситуацији на терену. Обрачун се врши по комаду ископаног "шлица" (0.8m x3,0m x Xm рова) према ситуацији на терену Обрачун по ком	ком	9,00				
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ						
30.	Машински ископ земље Машински ископ (80% ископа) рова и јаме за бунарски шахт у земљи II и III категорије са одлагањем ископаног материјала на 1m од ивице рова. Ров је правоугаоног попречног пресека ширине дна 1,00 m. Ако се при ископу наиђе на друге инсталације и објекте, извођач радова је дужан да изврши њихово обезбеђење. Ценом позиције обухваћени су и сви посебни радови и трошкови везани за обележавање ископа знацима упозорења, обезбеђење и одржавање рова до комплетног извршења						

	радова. У цену ископа су урачунати ископ, одржавање рова, израда и одржавање комуникацијских путева на укрштањима са ровом, као и сви други трошкови који се јаве у вези са ископом и одржавањем рова. Обрачун по m3	m3	633,60				
31.	Ручни ископ Ручни ископ (20% ископа) рова на местима укрштања са другим инсталацијама и задњих 20 цм, као и ручни ископ за проширење рова за монтажу фазонских комада са планирањем и равнањем дна рова са одлагањем ископаног материјала на 1m од ивице рова. Обрачун се врши по m3 ископаног материјала у збијеном стању, за сав потребан рад и материјал. Обрачун по m3	m3	158,40				
32.	Набавка, допремање и уграђивање постељице од песка Израда постељице од песка дебљине 10cm, са планирањем и збијањем. Радови обухватају набавку и допремање песка на градилиште и уграђивање у постељицу. Обрачун по m3 уграђеног песка.	m3	79,20				
33.	Набавка, допремање и уграђивање песка око и изнад цеви. Затрпавање рова песком до 30 cm изнад темена цеви и до коловозне конструкције на прекопаним коловозима и кућним колским прилазима са квашењем и набијањем. Радови обухватају набавку и допремање песка на градилиште и уграђивање у ров. Обрачун по m3 уграђеног песка.	m3	316,80				
34.	Затрпавање рова земљом из ископа						

	Затрпавање рова земљом из ископа. Ров затрпавати пробраном земљом из ископа, по завршеном затрпавању песком, у слојевима по 20cm, са набијањем до прописане збијености. Као материјал за затрпавање не може се користити материјал органског порекла, "шут", камење и слично. Завршни слој од 20 cm треба да буде хумусни материјал. Обрачун по m3 уграђеног песка.	m3	396,00				
35.	Израда тампон слоја туцаника d=20cm На местима порушених колских прилаза насути и набити до потребне збијености тампон слој туцаника (0-31mm) у дебљини d=20cm, као подлога за бетонирање прилаза. У цену урачунати и испитивање збијености насутог материјала. Обрачун по m3 уграђеног туцаника.	m3	35,56				
36.	Одвоз вишка материјала на депонију Транспорт вишка земље из ископа на депонију удаљену до 5 km, коју одреди надзорни орган. Радови обухватају утовар, транспорт, истовар и грубо планирање истовареног материјала на депонији. Обрачун по m3 транспортованог материјала.	m3	396,00				
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ						
37.	Разупирање страница рова Постављање оплате са разупирањем рова. Разупирање извршити двострано. Покривеност страница рова 100%. Обрачун по m2	m2	1,584,00				
	БЕТОНСКИ И АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ						
38.	Израда анкер блокова						

	Израда бетонских анкерних блокова на местима промене правца цевовода и местима одвајања огранака као и бетонских плоча око уличних капа. Бетонске блокове изградити према цртежима из пројекта. Обрачун по m ³	m ³	0,50				
39.	Сечење бетонских колских прилаза и асфалтног коловоза . Сечење извршити дуж трасе водоводне мреже машином за сечење бетона са правилним страницама одсецања, за по 10цм шире од рова са обе стране. Обрачун по m'	m'	355,64				
40.	Машинско разбијање бетонских колских прилаза и асфалтног коловоза Разбијање извршити компресорским пнеуматским чекићем. Шут настао том приликом утоварити у камион и одвести на депонију. Обрачун по m ²	m ²	177,82				
41.	Бетонирање порушених колских прилаза Извршити бетонирање претходно порушених колских прилаза бетоном МВ30. У цену урачунати шаловање и армирање арматурном мрежом Q188 у две зоне, уградњу бетона са завршном обрадом као и негу бетона. Обрачун по m ²	m ²	165,24				
42.	Враћање порушеног асфалтног коловоза у првобитно стање Извршити асфалтирање порушеног асфалтног коловоза у слојевима и на начин који у потпуности одговарају затеченом стању тј. порушеним слојевима. Обрачун по m ²	m ²	12,58				
43.	Израда бунарског шахта						

	Шахт изградити од армираног бетона МБ30, В-6, светлог отвора 2,05 * 1,80м; висине Х=1,80 м. У цену урачунати земљане радове на ископу јаме за шахт, разупирање зидова јаме, црпљење подземне воде, транспорт вишка материјала на депонију, израду тампон слоја шљунка, мршавог бетона, шаловање и армирање зидова и плоча шахта, бетонирање ослоначког блока цевовода у шахту, набавка и уградња ливено-гвоздених пењалица, уградња вентилационог поклопца. Обрачун по ком.	ком	1.00				
	ИНСТАЛАТЕРСКИ И МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ						
44.	HDPE- PE 100 водоводне цеви за уличну мрежу Монтажа полиетиленских водоводних цеви HDPE- PE100 према СРПС ЕН 12.201- 1. Монтажа цеви према упутству произвођача. Јединицом ценом обухваћени: набавка, транспорт до градилишта, истовар, разношење дуж рова и монтажа према упутству произвођача. Цеви се сучеоно варе, за радне притиске 10 бара, класа SDR 17 Обрачун по m' цевовода Траса КРАК 1 пречника DN 90	m'	660,00				
45.	Бунарска пумпа Набавка и монтажа потапајуће бунарске пумпе са 50 m ел.напојног кабла за директно покретање, сондом за заштиту од рада на суво са 20 m кабла и техничком документацијом. На пумпи је монтиран неповратни вентил. SAER NR 151 E / 6B, снаге 7,50 kW, «или						

	одговарајуће», Q = 10,00 l/s. Обрачун по комаду пумпе. Обрачун паушално.	ком	1,00				
46.	Бунарска глава Израда и монтажа бунарске главе: резање постојеће цеви бунарске конструкције у шахту, обрада краја цеви, заваривање прирубнице на бунарску цев. Обрачун паушално. У цену је урачунат рад и материјал потребан за израду бунарске главе и припрему бунарске цеви. Обрачун паушално	пауш	1,00				
47.	Потисни цевовод у бунару Набавка и монтажа потисног цевовода од челичних поцинкованих цеви 3“, са прирубницама ДН80, дужине 3 м.	ком	10				
48.	Т комад Набавка и уградња Т комада са прирубницама, DN80/80, са прикључним димензијама прирубница за NP10. Обрачун по ком	ком	8,00				
49.	Неповратни вентил Набавка и монтажа неповратног вентила са клапном DN 80, са прикључним димензијама прирубница за NP10. Обрачун по ком	ком	3,00				
50.	FF комад Набавка и уградња FF комада, L=200 мм, DN80, са прикључним димензијама прирубница за NP10, Обрачун по ком	ком	2,00				
51.	Електромагнетни мерач протока Набавка и уградња електромагнетног мерача протока DN 80, са прикључним димензијама прирубница за NP10, Обрачун	ком	1,00				

	по ком						
52.	XG комад (навојна прирубница) Набавка и уградња XG комада DN 80/1"1/2, NP10 Обрачун по ком	ком	1,00				
53.	Пљоснати затварач Набавка и уградња пљоснатог затварача DN80, уградбена дужина L=18 cm. Обрачун по ком	ком	13,00				
54.	FF комад Набавка и уградња FF комада, L=800 мм, DN80, са прикључним димензијама прирубница за NP10, Обрачун по ком	ком	2,00				
55.	FF комад Набавка и уградња FF комада, L=1000 мм, DN80, са прикључним димензијама прирубница за NP10, Обрачун по ком	ком	6,00				
56.	N комад Набавка и уградња N комада, DN80, са прикључним димензијама прирубница за NP10, Обрачун по ком	ком	6,00				
57.	FF комад Набавка и уградња FF комада, L=300 мм, DN80, са прикључним димензијама прирубница за NP10, Обрачун по ком	ком	10,00				
58.	FF комад Набавка и уградња FF комада, L=500 мм, DN80, са прикључним димензијама прирубница за NP10, Обрачун по ком	ком	1,00				

59.	Надземни хидрант Набавка и уградња надземног хидранта, DN80 мм, висине h=1850mm са прикључним димензијама прирубница за NP10, Обрачун по ком	ком	1,00				
60.	Уградбена гарнитура Набавка и уградња уградбене гарнитуре DN80 mm Обрачун по ком	ком	1,00				
61.	Заштитна улична капа Набавка и уградња заштитне уличне капе Обрачун по ком	ком	1,00				
62.	РЕ туљак - DN90, са прирубницом DN 80 Набавка и уградња РЕ туљка DN90 са прирубницом DN80 Обрачун по ком	ком	24,00				
63.	Редукција DN 80/65 Набавка и уградња редукције DN80/65 Обрачун по ком	ком	2,00				
64.	Редукција DN 80/40 Набавка и уградња редукције DN 80/40 Обрачун по ком	ком	2,00				
65.	Q комад – DN 80 Набавка и уградња Q комада DN 80 Обрачун по ком	ком	12,00				
66.	Хидрофурска посуда запремине 300 l Хидрофурска посуда запремине V=300 l, димензија D=624mm, H=1370mm. У цену урачунати и набавку и уградњу тлачне						

	склопке и трансмитера притиска као и манометра (0-10 bara) и славине за узорковање. Обрачун по компл.	кпл	1,00				
67.	Уградња челичне заштитне цеви Набавка, транспорт и уградња челичне заштитне цеви Ø219,1 mm испод коловоза. Обрачун по m'	m'	16,00				
	Израда оgrade и капије око бунара						
68.	Ископ темеља за стубове Ручни ископ темељних стопа за оградне бетонске стубове у земљишту III категорије, са одбацивањем ископаног материјала у страну. По завршеној уградњи стубова земљом из ископа затрпати, а вишак распланирати. Обрачун по ком ископаног темеља	ком	16.00				
69.	Израда стубова Набавка, допремање и уградња бетонских стубова Ø 100 mm дужине 3.00 m. Стубови се уграђују у набијени бетон MB 20 који чини бетонску стопу. Обрачун по комаду стубова и стопе од набијеног бетона.	ком	16.00				
70.	Постављање жичане оgrade Постављање заштитне оgrade од плетене жице. Висина оgrade је 2 m. На претходно постављене стубове се фиксира два реда поцинковане жице f1 4mm. На ову жицу се учвршћује жичано плетиво од поцинковане жице f1 3 mm са окцима величине 8 cm. Ценом обухваћен комплетан рад и материјал. Обрачун по m2 оgrade.	m2	64.00				
71.	Постављање капије Израда и монтажа двокрилне улазне капије						

	за возила и једнокрилне капије за раднике која се израђује од ваљаних кутијастих профила 50x50x3 mm са испуном од плетене жице. Оквир капије се чисти и премазује са два премаза основном и два премаза дурлин бојом. Димензије улазне капије за возила су 4x2.2 m. Капија се фиксира за металне стубове и снабдева ланцем, катанцем и бравом за закључавање. Ценом обухваћен комплетан рад и материјал. Обрачун се врши по комаду.	компл	1				
	ОСТАЛИ РАДОВИ						
72.	Проба на притисак Испитивање исправности положеног водовода под притиском од 13 бара. Испитивање обавити у присуству надзорног органа. Обрачун по m'	m'	660.00				
73.	Подбушивање испод пута Извршити подбушивање асфалтног коловоза. У цену урачунати и проширење рова за потребе јаме за подбушивање и контролне јаме са друге стране коловоза, израду тампон слоја у јами за подбушивање, обарање нивоа подземне воде у јами за подбушивање (по потреби), подграђивање страница јаме. Обрачун по m'	m'	6.00				
	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ						
74.	Све радове треба понудити комплетно-дакле набавка, испорука, полагање, повезивање и пуштање у исправан рад. Опрему нудити комплетно Ситан инсталациони материјал урачунати у позицију (папучице, завртње, подлошке,						

натписне плочице, као и инсталационе кутије, гипс и сл.) Сва опрема мора бити једнозначно и трајно обележена гравираним плочицама, а каблови кабловским таблицама Постојеће инсталације не смеју се ни на који начин угрозити. Тачне дужине каблова пре уградње утврдити мерењем на лицу места. Достављени тендер попунити, комплетно без прекуцавања, дописивања и сл. (оверити сваку страну) Понудом је обухватити осигурање градилишта (радника, случајних пролазника, материјала) код овлаштеног осигуравајућег предузећа, као и обезбеђивање градилишта, радника и случајних пролазника - применом одговарајућих заштитних мера; ограђивањем, сигнализацијом итд. У гарантном року, извођач је обавезан заменити сваки део опреме који се покаже неисправним о свом трошку. Гарантни рок тече даном прикључења на мрежу. Плаћање ће се вршити искључиво на основу стварно изведених радова (уграђене опреме и извршеног обима радова). У случају неизвршених ситних позиција, а потребних ради комплетирања објекта (кабловске ознаке, атести, геодетски снимак, изведено стање итд) - без обзира на износ, надзорни орган има право задржати 20% средстава на изведене радове, докле год извођач не комплетира објекат. Обавезно уписати типове опреме која се нуди!						
---	--	--	--	--	--	--

	Сва уграђена опрема мора да поседује одговарајућу исправу о усаглашености: декларацију о усаглашености, извештај о испитивању, сертификат, уверење о контролисању.						
	ПОДЗЕМНИ НН КАБЛ БУНАРА						
75.	Ручни ископ и затрпавање рова са набијањем у слојевима од по 20cm у земљи треће категорије. Димензије рова су: 0,4x0,8m Обрачун се врши по дужном метру рова.	m'	15				
76.	Испорука и полагање подземног НН кабла у већ ископан ров и кроз заштитне цеви, са израдом сувих кабловских завршница. Обележавање на крају у разводним орманима са ознаком (плочицом) за кабловску завршницу и увезивањем у разводним орманима. Обрачун по метру дужном положеног кабла: < PP00-A; 4x16mm ²	m'	25				
77.	Набавка и постављање пластичне траке за упозорење на присутност кабла у земљи	m'	15				
78.	Постављање кабловских ознака на бетонском темељу за регулисане терене према ознакама на цртежу: правац трасе скретање трасе крајеви заштитних цеви	ком ком ком	1 0 0				
79.	Континуирано чишћење градилишта за време изградње и након завршетка градње.	пшл	1				
80.	Геометарско обележавање трасе кабловског рова. Протокол се предаје инвеститору на папиру на самом почетку радова те се може користити и за тачно одређивање дужине кабла због нарудбе. Обрачун по дужном	m'	15				

	метру трасе свих кабловских ровова. Комплет са графичком и табеларном спецификацијом површина за раскопавање (врста, локација и количине)!						
81.	Израда геодетског снимка трасе положених каблова. Обрачун по метру дужном	m'	15				
	БУНАР Разводни орман ССРО-Б4						
82.	Испорука и уградња са повезивањем слободностојећег разводног ормана ССРО-Б4 поред бунарске шахте, за напајање електричних потрошача, са електричном опремом према трополној шеми. Разводни орман је заштићен од прскајуће воде и уласка прашине у изведби IP64, укупних димензија 100X100X40cm (ш x в x д), са дуплим вратима која се закључавају елзет бравом. Комплет са бетонским темељом 100x100x40cm (ш x в x д) у који се уграђују заштитне цеви 3x110mm за увод каблова. Део са опремом која се напаја преко УПС-а и део који се напаја напоном 24В DC су одвојени преградом и посебно обележени. У орман се уграђује:	ком	1				
	Мрежни део:						
	- фреквентни регулатор за трофазну бунарску пумпу, тип M200-054 00270 (или сличан) – 1ком, - етернет комуникациона картица за фреквентни регулатор – 1ком - екстерни ЕМЦ филтер за фреквентни регулатор – 1ком - струјна диференцијална склопка 40/0,5А - 1ком - компакт склопка 40А, трополна, двоположајна (1-0), са термомагнетским						

искључењем 0,8-1xln и склопом за даљинско искључење - 1ком - компакт склопка 13-18А, трополна, двоположајна (1-0), са термомагнетским искључењем и помоћним контактом 2хNO за сигнализацију квара - 1ком - УПС 220V, 500W, са пренапонским и поднапонским стабилизатором напона - 1ком - аутоматски осигурач једнополни В16А - 1ком - аутоматски осигурач трополни В16А - 1ком - аутоматски осигурач једнополни В10А - 2ком - аутоматски осигурач једнополни В6А - 3ком - аутоматски осигурач трополни В2А - 1ком - трополно осигурачко постоље (дришер) за NV00C осигураче са 3 NV00C осигурача 35А - 1 ком - реле контроле фаза - гребенаста склопка 16А/220V, једнополна, троположајна (1-0-2) - 1ком - фоторелеј, са форелом са 1NO контактом - 1ком - гребенаста склопка 6А/220V, двополна, троположајна (1-0-2) - 1ком - тастер за сигурносно искључење са 2 NC контакта - 1ком - сигнална лампица црвена 230VAC - 6ком - сигнална лампица зелена 230VAC - 1ком - релеј 220VAC, 4NO/NC контакта са постољем - 1ком - релеј 24VDC, 4NO/NC контакта са постољем - 5ком						
---	--	--	--	--	--	--

- тастер 1NC, 6A, жути - 1ком - термисторски релеј, напајање 230VAC, са аутоматским ресетом -1ком - детектор присуства воде Nivelco NIVOCONT KRK 512-5 - 1ком - монофазна прикључница 220V/16A за уградњу на шину, са заштитним контактом и заштитним поклопцем - 1ком - трофазна прикључница 400V/16A за уградњу на шину, са заштитним контактом и заштитним поклопцем - 1ком - електрични грејач за уградњу у разводни орман 100W, 50Hz, 220V - 1ком - вентилатор за уградњу у разводни орман 100W, 50Hz, 220V - 1ком - термостат 0-60C за уградњу у разводни орман 10A/220V - 2ком - флуо светиљка 11W / 220V, са прекидачем, у пластичном кућишту за уградњу у разводни орман - 1ком - варистор класе В/С - 3ком - N/Pe одводник класе В/С - 1ком - сабирнице, VS клеме, проводници за ожичење, ПОК каналице и остали ситан потрошни материјал							
UPS део:							
- гребенаста склопка 10A, двополна, двоположајна (1-0) - 1ком - исправљач 220VAC/24VDC, 5A - 1ком - аутоматски осигурач једополни В2А - 1ком - аутоматски осигурач једополни В4А - 3ком - топљиви осигурач 5ц20mm, 2А са постољем - 8ком - варистор класе С - 1ком							

	- N/Pe одводник класе С - 1ком - прикључница монофазна 220V/16A, за монтажу на DIN шину -1ком - сабирнице, VS клеме, проводници за ожичење, ПОК каналице и остали ситан потрошни материјал						
	Део аутоматике – 24VDC:						
	- PLC: CPU Сиенс 1212C DC/DC/DC, са 8 дигиталних улаза, 6 дигиталних излаза, 2 аналогна улаза (0-10V), 1 етернет порт - картица дигиталних улаза Сиенс SM 1221 8xDI 24VDC, 6ES7 221-1BF32-0XB0 -1 ком - картица аналогних улаза Сиенс SM 1231 4xAI, 6ESC7 231-4HD32-0XB0, опсег улаза: ±10V, ±5V, ±2.5V, 0-20mA/ 4-20mA - резолюција 13бита - 1 ком - сплитер сигнала, за галванско одвајање, активан, напајање 24VDC, улаз 4-20mA, излаз 2x4-20mA -1ком - етхернет свич, са најмање 5 RJ45 конектора, неуправљив, напајање 24VDC - 1ком - релеј PLC 24VDC, 1NO/NC контакта са постољем - 3ком - завршна оптичка кутија за оптички кабл са 4 влакна и свим помоћним кабловима за повезивање - 1ком - медиа конвертер ТП Линк MC110CS, 100Mb- 1ком - сабирнице, VS клеме, проводници за ожичење, ПОК каналице и остали ситан потрошни материјал						
	ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА БУНАРСКЕ ШАХТЕ						
83.	Набавка и постављање PNK регала	m'	5				

	50x60mm. Комплет са поклопцима, везним елементима и носачима. Обрачун по дужном метру регала.						
84.	Испорука и уградња са повезивањем проводника, за повезивање бунарске пумпе. - EPN-50-J;4x4mm ² - EPN-50;2x0,75mm ² - остали ситан потрошни материјал (обујмице, заштитне цеви, изолир трака,...)	m m комп	45 45 1				
85.	Испорука и уградња висеће сонде за детектор присуства воде, у бунару. Комплет са постављањем сонде, њеним повезивањем и сигналним проводником. - сонда NIVELCO NIVOCONT KSK - EPN-50;1x1,5mm ² - остали ситан потрошни материјал (обујмице, заштитне цеви, изолир трака,...)	ком m комп	2 90 1				
86.	Испорука и уградња детектора притиска, на цевовод у шахти. Комплет са уградњом детектора на цев, повезивањем комплетног уређаја сигналним проводницима. - детектор притиска 0-6bar, ENDRESS+HAUSER PMP-131 - LiYCY;3x0,75mm ² - остали ситан потрошни материјал (обујмице, заштитне цеви, изолир трака,...)	ком ком комп	1 10 1				
87.	Испорука и уградња склопке притиска, на цевовод у шахти. Комплет са уградњом склопке на цев, повезивањем комплетног уређаја сигналним проводницима. - склопка притиска 0-16bar - LiYCY;2x1,5mm ² - остали ситан потрошни материјал (обујмице, заштитне цеви, изолир трака,...)	ком m комп	1 10 1				
88.	Испорука и уградња са повезивањем						

	материјала за израду сијаличног места у шахту бунара: - бродска светиљка са сијалицом 100W - PP00-Y;3x1,5mm2 - остали ситан потрошни материјал (обујмице, заштитне цеви, изолир трака,...)	ком m комп	1 10 1				
	ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА						
89.	Испорука и уградња гвоздене поцинковане траке FeZn;20x3mm и зидних потпора у шахту за израду прстена за изједначавање потенцијала. Зидне потпоре се постављају на растојању 1m. Прстен за изједначавање потенцијала се повезује на уземљење.	m	8				
90.	Испорука и уградња проводника за изједначавање потенцијала типа P/F-Y;1x16mm2 и повезивањем истих са инсталацијама од метала и са прстеном за изједначавање потенцијала. Комплет са кабловским папучицама.	m	5				
	УЗЕМЉИВАЧ						
91.	Испорука и уградња гвоздене поцинковане траке FeZn;25x4mm за израду темељног уземљивача.	m	10				
92.	Испорука и уградња гвоздене поцинковане траке FeZn;25x4mm, дужине 2m за израду извода за изједначавање потенцијала SSRO. Комплет са гвозденом поцинкованом траком и укрсним комадима.	ком	1				
93.	Испорука и уградња гвоздене поцинковане траке FeZn;25x4mm, дужине 2m за израду извода за изједначавање потенцијала у шахти. Комплет са гвозденом поцинкованом траком и укрсним комадима.	ком	1				
94.	Испорука и уградња гвоздене поцинковане траке FeZn;25x4mm, дужине 5m за израду	ком	1				

	извода за спој са осталим уземљивачима у комплексу. Комплет са гвозденим поцинкованом траком и укрсним комадима.						
95.	Ручни ископ и затрпавање рова са набијањем у слојевима од по 20cm у земљи треће категорије. Димензије рова су: < 0,4x0,8m Обрачун се врши по дужном метру рова.	m	28				
96.	Испорука и уградња гвоздене поцинковане траке FeZn;25x4mm у ров, за израду тракастог уземљивача.	m	29				
97.	Испорука и уградња укрсних комада.	ком	4				
98.	Испорука и уградња поцинковане цеви 2", L=3m за израду сонди за уземљење. Комплет са спајањем на тракасти уземљивач.	ком	4				
	АТЕСТИ						
99.	Испитивање електричне инсталације и заштитног уземљења и издавање атеста од стране овлашћеног предузећа.	ком	1				
	ОСТАЛО						
100.	Пуштање у рад и функционално испитивање бунара	ком	1				
101.	Обука радника	ком	1				
102.	Израда упутства за рад и предаја Инвеститору	ком	1				
	ПОДЗЕМНИ ОПТИЧКИ КАБЛ						
103.	Испорука и уградња завршне оптичке кутије у РО. Комплет са спајањем оптичког кабла у ZOK.	ком	2				
104.	Набавка и постављање заштитних пластичних цеви у ископан ров испод бетонских површина, са затрпавањем песком у слоју 0,2m и шљунком до конструкције бетонске површине. Песак и						

	шљунак су обрачунати у претходним тачкама. Обрачун по дужном метру. <f110mm	m	39				
105.	Испорука и уградња подбушивањем испод пешачке стазе, пластичне заштитне цеви f110mm, на дубини 0,8m. Обрачун се врши по дужном метру цеви.	m	1				
106.	Испорука и уградња подбушивањем испод пута, пластичне заштитне цеви f110mm, на дубини 1,2m. Обрачун се врши по дужном метру цеви.	m	14				
107.	Испорука и полагање оптичког кабла у већ ископан ров и кроз заштитне цеви. Обележавање на крају у ZOK. Кабл се у целој траси поставља у заштитну цев РЕф40mm Обрачун по метру дужном положеног кабла. Кабловски вод је типа: а) оптички кабл сингл мод 9/125, са 4 оптичка влакна б) РЕф40mm	m m	600 595				
108.	Набавка и постављање детектабилне пластичне траке са изолованим бакарним проводником, за упозорење на присутност кабла у земљи	m	595				
109.	Постављање кабловских ознака на бетонском темељу за реглисане терене према ознакама на цртежу: правац трасе скретање трасе крајеви заштитних цеви	ком ком ком	10 8 8				
110.	Континуирано чишћење градилишта за време изградње и након завршетка градње.	пшл	1				
111.	Геометарско обележавање трасе кабловског рова. Протокол се предаје инвеститору на папиру на самом почетку радова те се може	m	583				

	користити и за тачно одређивање дужине кабла због нарудбе. Обрачун по дужном метру трасе свих кабловских ровова. Комплет са графичком и табеларном спецификацијом површина за раскопавање (врста, локација и количине)!						
112.	Израда геодетског снимка трасе положених каблова. Обрачун по метру дужном	m	583				
	ОСТАЛО						
113.	Израда пројекта изведеног објекта.	компл ет	1				

Напомена: Понуђач у табели наводи јединичну и укупну цену радова, без ПДВ и са ПДВ, са урачунатим свим обрачунатим трошковима, које понуђач има у реализацији предметне набавке, по спецификацији наведеној у конкурсној документацији, укључујући и рабат уколико га је понудио.

Остали трошкови укључени у цену

назив трошка	динара

Напомена: Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. У табелу навести назив трошка и исказати га у динарима.

Датум

М.П.

Потпис понуђача

VIII – МОДЕЛ УГОВОРА

ЈКП «Комуналпројект» са седиштем у Бачкој Паланци, улица Трг братства јединства 40, ПИБ: 100495492, Матични број: 08081255, Број рачуна: 310-990-56 Назив банке: НЛБ банка, Телефон: 021/755 0 100 Телефакс: 021/6042 241, које заступа директор Бошко Мијатовић, дипл.инж.маш. (у даљем тексту: Наручилац)

и

_____, са седиштем у _____, улица _____ бр. _____, ПИБ: _____, Матични број: _____, Број рачуна: _____, Назив банке: _____, Телефон: _____ Телефакс: _____ ког заступа: _____,

остали чланови групе понуђача:

_____, са седиштем у _____, улица _____ бр. _____, ПИБ: _____, матични број: _____, ког заступа _____

_____, са седиштем у _____, улица _____ бр. _____, ПИБ: _____, матични број: _____, ког заступа _____

(у даљем тексту: Извођач)

закључују у Бачкој Паланци следећи:

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВИ РАДОВА БУШЕЊЕ ИСТРАЖНО-ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАРА Б-4 СА ОПРЕМАЊЕМ И ПОТИСНИМ ЦЕВОВОДОМ ДО ЦРПНЕ СТАНИЦЕ

Члан 1. (Опште одредбе)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке радова – Бушење истражно-експлоатационог бунара Б-4 са опремањем и потисним цевоводом до црпне станице, за потребе Наручиоца, редни број ЈН 1.3.6/2019, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и Порталу Службених гласила Републике Србије и база прописа дана 30.12.2019. године, а према конкурсној документацији број 1178/4 (у даљем тексту: Конкурсна документација) која у прилогу чини саставни део овог уговора;
- да је Извођач доставио прихватљиву понуду која је код Наручиоца заведена под бројем _____ дана _____.2020. године (у даљем тексту: Понуда), која у прилогу чини саставни део овог уговора;

- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели Уговора Извођачу, под бројем _____ дана _____.2020. године;
- (да Извођач наступа са подизвођачем _____, са седиштем у _____, улица _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број _____, који има учешће _____% од укупне вредности Понуде, односно извршиће _____.)

Члан 2. (предмет уговора)

Предмет уговора су радови – Бушење истражно-експлоатационог бунара Б-4 са опремањем и потисним цевоводом до црпне станице у Деспотову (у даљем тексту: добра), у свему према спецификацији Конкурсне документације и Понуди Извођача, из отвореног поступка јавне набавке ЈН 1.3.6/2019 и то:

Члан 3. (вредност уговора)

Укупна уговорена вредност радова из члана 2. износи _____ динара без ПДВ-а и одговара процењеној вредности јавне набавке предметних радова из отвореног поступка ЈН 1.3.6/2019.

У цену су урачунати комплетни трошкови које извођач има у реализацији, а који утичу на укупну понуђену цену.

У складу са применом члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у области грађевинарства и Објашњењем Министарства финансија бр. 011-00-1180/2015 од 10.11.2015. године, обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ-а има Наручилац као инвеститор.

Члан 4. (рок и место извршења радова)

Извођач ће радове из члана 2. овог уговора извршити у року _____ дана (а најкасније до 25.15.2019.године.) рачунајући од дана потписивања уговора и увођења у посао.

Место извршења радова: У насељеном месту Општине Бачка Паланка – Младеново

Члан 5. (рок и начин плаћања)

Наручилац ће Извођачу извршити Авансно плаћање по уговору до износа од 50%, а остатак у року од 10 дана од дана пријема окончане ситуације-фактуре, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. Авансно плаћање ће се извршити у року од 5 дана од дана пријема испостављене профактуре-предрачуна.

Окончана ситуација се испоставља у року не дужем од 5 дана од дана који је назначен у грађевинском дневнику као дан завршетка радова.

Уз окончану ситуацију се доставља Записник о примопредаји изведених радова потписан од стране овлашћених лица Наручиоца и Извођача, којим се верификује да су радови извршени на уговорени начин.

Обрачун изведених радова вршиће се према уговореним јединичним ценама из понуде Извођача наведене у члану 1. овог уговора.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се применом јединичних цена, из понуде Извођача наведене у члану 1. овог уговора, на стварно извршену количину радова.

Извођач је дужан да уз окончану ситуацију достави и спецификацију свих изведених радова, коју оверава лице које ће вршити надзор у име Наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача.

Извођач је дужан да фактуру (окончану ситуацију) достави искључиво у динарском износу.

У складу са применом члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у области грађевинарства и Објашњењем Министарства финансија бр. 011-00-1180/2015 од 10.11.2015. године обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ има Наручилац као инвеститор.

Извођач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца (заводни број Наручиоца).

Члан 6. (обавезе Извођача)

У циљу благовременог и квалитетног извођења уговорених радова Извођач је у обавези да:

- стручно и квалитетно изведе радове из овог уговора,
- води грађевински дневник и грађевинске књиге,
- изведе уговорене радове у уговореном року,
- сачињава Записник о примопредаји радова, након завршетка радова,
- стави Наручиоцу на располагање радну снагу и потребну опрему односно механизацију,
- на градилишту односно терену градилишта предузме све мере прописане законом о безбедности и здрављу на раду и друге мере за обезбеђење радова и да преузме потпуну одговорност за последице због необезбеђености и необележености градилишта,
- у току извођења радова мора поштовати одредбе закона о заштити животне средине,
- обезбеди и именује одговорног руководиоца радова и о томе благовремено писмено обавести Наручиоца, односно надзорни орган,
- да на градилишту одржава ред и чистоћу, а након завршетка радова уклони сав отпадни материјал који настане у току извођења радова,
- писмено обавести Наручиоца, односно надзорни орган, својом Изјавом о завршетку радова, о дану када ће радови бити потпуно завршени и спремни за пријем,
- приступи отклањању евентуалних примедби,
- обезбеди средства финансијског обезбеђења сагласно одредбама овог уговора.

Члан 7. (гаранција и квалитет)

Извођач даје гаранцију на изведене радове _____ месеца/и (минимално прихватљив гарантни рок је 24 месеца), рачунајући од дана испоруке.

Члан 8. (уговорна казна)

Наручилац има право на наплату уговорне казне у висини од 0,5% (пола процента) од уговорене вредности из члана 3. овог уговора, за сваки дан прекорачења рока, односно дана, наведеног у члану 4. став 1. овог уговора, с тим да укупна вредност наплаћених казне не прелази 10% уговорене вредности из члана 3. овог уговора.

Члан 9. **(средства финансијског обезбеђења)**

Понуђач је дужан да уз понуду достави следеће:

Писмо о намерама идато од стране пословне банке, којим потврђује да ће издати банкарску гаранцију за поврат авансног плаћања у висини од 50 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу следеће:

Средство финансијског обезбеђења за поврат авансног плаћања и то банкарску гаранцију за поврат авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за поврат авансног плаћања издаје се у висини од 50 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 10 (десет) дужим од укупно наведеног рока за извођење радова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за поврат авансног плаћања мора да се продужи.

Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави следеће:

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствена меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом 10% од вредности уговора без ПДВ-а, и клаузулама: безусловна и платива на први позив. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити дужи 30 дана од уговореног рока испоруке (толики број дана се наводи и у меничном овлашћењу – писму).

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Модел меничног овлашћења је дат у поглављу XIV конкурсне документације.

Меница се доставља уз потписани уговор о јавној набавци Наручиоцу, односно најкасније у року од пет дана од дана потписивања, што ће у истом року одложити и авансно плаћање, уколико је већ достављена банкарска гаранција.

Уколико понуђач не достави меницу/е приликом потписивања уговора, односно најкасније пет дана по потписивању, сматраће се да је одбио да потпише уговор, чиме ће стећи услов за доделу негативне референце, а Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем који ће, такође, имати обавезу достављања наведеног средстава финансијског обезбеђења.

Приликом завршетка радова:

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака и/или пропуста у гарантном року који је понуђач навео у својој понуди и то бланко сопствена меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом 10% од вредности уговора без ПДВ-а, и клаузулама: безусловна и платива на први позив. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од уговореног гарантног рока (толики број дана се наводи и у меничном овлашћењу – писму). Ако се за време трајања уговора промене гарантни рокови, важност менице мора се продужити.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и не **отклони грешке и/или пропусте у уговореном гарантном року**. Модел меничног овлашћења је дат у поглављу XIV конкурсне документације.

Члан 10.
(поверљивост и тајност уговора)

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица која непосредно раде на реализацији Уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим информацијама у циљу извршења Уговора.

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна, а који су у вези са овим уговором.

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења Уговора.

Члан 11.
(виша сила)

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања испоруке уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Члан 12.
(измене уговора)

Наручилац може након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета Уговора максимално до 5% од укупне вредности овог уговора, у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Члан 13.
(вишкови и мањкови радова и измене Уговора)

Уколико се током реализације овог уговора настану вишкови или мањкови радова у односу на утврђени предмер из конкурсне документације број 1.3.2/2016, исплата тих радова ће се извршити у складу са овим уговором по уговореним јединичним ценама на основу измене овог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Наручилац након закључења уговора о јавној набавци може уговорити вишкове радова уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. ст. 1. тач. 5) Посебних узасни о грађењу („Сл. лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединична цена из предмера и предрачуна важи и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелази 10% од

уговорене количине радова у складу са чл. 22. став 4. Посебних узанси о грађењу. У случају потребе извођења вишкова радова, извођач је дужан да застане за извођењем радова и писано о томе обавести стручни надзор наручиоца и самог наручиоца о насталој потреби за вишком радова.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. Извођач је дужан да уз привремену и окончану ситуацију достави и спецификацију свих изведених радова из става 2. овог члана, коју оверава лице које ће вршити надзор у име Наручиоца.

Члан 14. **(надлежност у случају спора)**

Евентуалне спорове по уговору, уговорне стране ће настојати да реше споразумно а ако у томе не успеју, настали спор ће решавати надлежни суд у Новом Саду.

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен Законом о облигационим односима.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 15. **(завршна одредба)**

Овај уговор се сматра закљученим даном потписивања истог од стране овлашћених лица уговорних страна и достављања средстава обезбеђења из члана 8. овог уговора од стране Извођача. Уговор се закључује на период дефинисан у члану 4. ст. 1 овог уговора.

Члан 16.

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветна примерка, од којих 2 (два) примерка Извођачу а 3 (три) примерка Наручиоцу.

За Извођача
директор

За Наручиоца
директор
Бошко Мијатовић, дипл.инж.маш.

М.П.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

IX – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____
(навести назив и седиште понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак обустављен из разлога који су на страни наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Х – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, понуђач/члан групе понуђача _____,
(навести назив и седиште)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Бушење истражно-експлоатационог бунара Б-4 са опремањем и потисним цевоводом до црпне станице, ЈН бр. 1.3.6/2019, наручиоца – ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача/члана групе понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди па је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

XI - ИЗЈАВА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

ИЗЈАВУ

У својству _____
(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача)

ИЗЈАВЉУЈЕМО

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

(навести назив и седиште)

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у отвореном поступку ЈН бр. **1.3.6/2019**, наручиоца ЈКП „Комуналпројекта“, Бачка Паланка.

Датум

М.П.

Потпис понуђача/члана групе/подизвођача

ХП - ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ

На основу Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС бр. 86/15) даје се следећа:

ИЗЈАВА ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ

Обавезујемо се да ћемо:

- у тренутку закључења уговора, Наручиоцу предати бланко сопствену меницу са пратећим меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа на име гаранције за добро извршење посла у висини од 10% вредности уговора, без пдв-а, са роком важности 10 дана дужим од рока на који је закључен Уговор и клаузулама: безусловна и платива на први позив.
- у тренутку завршетка радова, Наручиоцу предати бланко сопствену меницу са пратећим меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% вредности уговора, без пдв-а, са роком важности 10 дана дужим од рока на који је закључен Уговор и клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Истовремено, предајом менице се обавезујемо да ћемо Наручиоцу предати копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица, као и овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу са Уговором.

Меница ће бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11 и 80/15) Народне Банке Србије.

Меница ће бити у портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних обавеза, након чега ће нам бити враћена.

У случају да не испунимо преузете уговорне обавезе, Наручилац је овлашћен да реализује наша достављена средства обезбеђења.

Датум

М.П.

Потпис понуђача

ХП - МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО -за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: ЈКП «КОМУНАЛПРОЈЕКТ», (Поверилац)

Седиште: Бачка Паланка, Трг братства јединства 40

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо ЈКП «Коминалпројект из Бачке Паланке, Трг братства јединства 40, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне уговорене вредности из Уговора без ПДВ-а за ЈН: _____, што номинално износи _____ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршење посла.

Рок важења ове менице је од _____ дана _____ године, до _____ дана _____ године.

Овлашћујемо ЈКП «Коминалпројект» Бачка Паланка, Трг братства јединства 40, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

потпис овлашћеног лица

ХIII-а - МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО -за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: ЈКП «КОМУНАЛПРОЈЕКТ», (Поверилац)

Седиште: Бачка Паланка, Трг братства јединства 40

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо ЈКП «Коминалпројект из Бачке Паланке, Трг братства јединства 40, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне уговорене вредности из Уговора без ПДВ-а за ЈН: _____, што номинално износи _____ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

Рок важења ове менице је од _____ дана _____ године, до _____ дана _____ године.

Овлашћујемо ЈКП «Коминалпројект» Бачка Паланка, Трг братства јединства 40, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

потпис овлашћеног лица

XIV – ОБРАЗАЦ ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

П О Т В Р Д А

Потврђујемо да је заинтересовано лице _____ (назив, седиште, ПИБ) преко свог овлашћеног представника _____ (име, презиме, број личне карте, радно место) у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку радова Бушење истражно-експлоатационог бунара Б-4 са опремањем и потисним цевоводом до црпне станице у Деспотову бр. ЈН 1.3.6/2019, дана _____. 2020. године извршио обавезу упознавања са локацијом извођења радова, односно да је обишао и упознао се са стањем локације, на којој се врше радови.

Обилазак локације извршен је у присуству _____ (име и презиме, радно место) као овлашћеног представника наручиоца ЈКП «Комуналпројект» из Бачке Паланке.

Обиласку присуствовао:

Обилазак извршио:

Представник Наручиоца
(име и презиме – потпис)

Представник заинтересованог лица
(име и презиме – потпис)

М.П.