



JKP КОМУНАЛПРОЈЕКТ

Трг Братства Јединства 40, 21400 Бачка Паланка, Република Србија
Тел. +381 21 7551 100; Факс. +381 21 6042 241; А/Ц 200-2897390101939-46; 165-0007007826596-42
ПИБ: 100495492; МБ: 08081255; www.komunalprojekt.rs

Број: 05-203/6

Дана, 07.03.2019. године.

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације бр. 160/4, за поступак јавне набавке бр. 1.2.6/2019 – Ремонт пумпи са пратећом опремом (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,

Одговоре и појашњења на питања
постављена од стране заинтересованих лица
за поступак јавне набавке бр. 1.2.6/2019 –
Ремонт пумпи са пратећом опремом

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом одговор/појашњење на исто:

Увидом у тендерску документацију и спецификацију производа за ремонт приметнио сам код партије3 (Грундфос) једну неправилност. Наиме, позиције 5,6,7,8 носе исти тип пумпе са различитим снагама мотора. Предметна пумпа SE1.50.65.22.2.50 према техничким карактеристикама произвођача је снаге P1=2,8kW, P2=2.2kW, што значи да је тачна само позиција 6.

1. питање/захтев за појашњење:

Што се тиче позиција 5,7 и 8 да ли је други тип пумпе или су све четири позиције са мотором снаге 2,2 kW?

Одговор:

Наручилац ће на основу постављеног питања, и уочених техничких грешака извршити одговарајуће измене конкурсне документације.

за Комисију

Јован Дукић с.р.

– члан Комисије

Напомена: Овај документ на меморандуму наручиоца пуноважан је без печата и потписа