



JKP КОМУНАЛПРОЈЕКТ

Трг Братства Јединства 40, 21400 Бачка Паланка, Република Србија
Тел. +381 21 7551 100; Факс. +381 21 6042 241; А/Ц 200-2897390101939-46; 165-0007007826596-42
ПИБ: 100495492; МБ: 08081255; www.komunalprojekt.rs

Број: 05-1268/14

Дана, 28.01.2019. године.

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације бр. 1268/4, за поступак јавне набавке бр. 1.1.29/2018 – Пумпе за воду (у даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,

Одговоре и појашњења на питања

постављена од стране заинтересованих лица

за поступак јавне набавке бр. 1.1.29/2018 – Пумпе за воду

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом одговор/појашњење на исто:

питање/захтев за појашњење:

Молимо Вас да нам дате одговор на питање везано за јавну набавку добара бр. 1.1.29/2018 (Пумпе за воду):

Питање: Да ли за позицију 1 и 2 (Утопне бунарске пумпе) ставка 6 (поступак којим су израђена радна кола и закола/дифузори-прецизно ливење) може да се понуди пертловане уместо прецизног ливења?

Одговор: За наведене утопне бунарске пумпе, позиције 1 и 2, не може да се понуди пертловање уместо прецизног ливења.

Питање: Да ли за позицију 10 (Хоризонтална вишестепена центрифугална пумпа) може да се понуди прирубнички уместо навојног прикључка?

Одговор: За наведену Хоризонталну вишестепену центрифугалну пумпу, позиција 10, не може да се понуди прирубнички уместо навојног прикључка.

Питање: Која брзина електромотора (број обртаја) се захтева за позиције 5 и 6 (Вертикалне вишестепене центрифугалне пуме)?

Одговор: За Вертикалне вишестепене центрифугалне пуме, позиције 5 и 6, није одређен број обртаја мотора, с обзиром да су дефинисане техничке карактеристике пумпи на наведеним позицијама, као и снага електромотора, а да произвођачи пумпи свакако знају који је број обртаја који ће да задовољи техничке захтеве наведених пумпи.

за Комисију

Јован Дукић с.р.

– члан Комисије

Напомена: Овај документ на меморандуму наручиоца пуноважан је без печата и потписа